



CANALIZAÇÃO DE GLP
 TUBO AÇO GALVANIZADO Ø25mm
 A TUBULAÇÃO DEVE SER ENTERRADA A UMA PROFUNDIDADE
 MÍNIMA DE 500 MM EM CASO DE INSTALAÇÃO EM
 ENTERRAMENTO

Passeio
 Avenida Perimetral

PROJ. GLP
 Escala 1/75

AV. SANTOS DUMONT, 75 - CENTRO - CEP 98.600-000
 FONE (55) 3522 0421/0422 - TRÊS PASSOS/RS
 email obras@trespassos-rs.com.br http www.trespassos-rs.com.br


PREFEITURA MUNICIPAL
TRÊS PASSOS - RS
 SMOV-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO

OBRA: PRÉDIO ESCOLAR Escola Municipal de Ensino Infantil Santa Inês			
LOCAL: AV. PERIMETRAL, 1480	MUNICÍPIO: BAIRRO SANTA INÊS - TRÊS PASSOS-RS	ÁREA: 736,57m²	
DESCRIÇÃO: INSTALAÇÕES CENTRAL DE GLP - 2P45	ESCALA: Indicada	FOLHA: A1	
R.S.P. T.É.C.: ENG. CIVIL JAIRTE H. BOURQUEO-101.818-D	PREF. MUN.:	DESENHO: AMORIM DATA: JUL/2021	Prancha: 17/18