

**licitação 216/2021**

Israel Rodrigues &lt;israel-rodrigues29@hotmail.com&gt;

Seg, 18/10/2021 09:43


Para: prefeituracomprastp@hotmail.com &lt;prefeituracomprastp@hotmail.com&gt;

Bom dia!

Tenho um duvida referente a licitação n°216/2021. Os postes padrão deverão ser galvanizados, ou podem ser os de concreto monofásicos e trifásicos com as mesmas especificações? Trabalhamos com todos os tipos de postes padrão porem nos surgiu a duvida se podem ser de concreto tbm para esta licitação?

Agradeço desde já!

Sim. Podem ser de concreto, desde que atendam as normas da concessionária CPFL/RGE, com as demais características da norma GED 13.

  
Ronaldo Silveira Funchal  
Eng.º Eletricista - CREA 46.943-D  
Secr. Mun. de Obras e Viação

Em 18/10/2021